

Datum/Date: 17.03.2025 / Cey/th

PRÜFBERICHT TEST REPORT

Nr./No.: 2025 20799/3210

über die Prüfung der Rutschhemmung von Bodenbelägen für nassbelastete
Barfußbereiche
slip resistance test of floorings for wet loaded barefoot areas

1 Auftraggeber/ Customer	Brillux GmbH & Co. KG Weseler Straße 401 48163 Münster	
2 Prüfmuster/ Test specimen	Bodenbeschichtung/ <i>Floor coating</i> Typ/ Type: Brillux Floortec 2K-Purolid F 878, 5 % Wasserverdünnt + 3 Gew.-% Floortec Safe-Step 841 mit ca. 110 ml/m ² Kopfversiegelung	
2.1 Hersteller/ <i>Manufacturer</i>	Brillux GmbH & Co. KG Weseler Straße 401 48163 Münster	
2.2 Bauart, Bezeichnung/ <i>Type, designation</i>	Zweikomponentige, transparente Versiegelung auf Polyurethan-Basis Mikroglasskugeln 0,09 - 0,15 mm, gemäß Abbildungen und beiliegender Verlegeanleitung/ <i>Two-component, transparent polyurethane-based sealer with micro glass beads 0,09 - 0,15 mm according to pictures and enclosed laying instructions</i>	
2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung/ <i>Intended use</i>	Einsatz in nassbelasteten Barfußbereichen mit Rutschgefahr / Use in wet loaded barfeet areas with slipping hazards	
2.4 Datum der Herstellung/ <i>Date of fabrication</i>	-.-	
2.5 Weitere Angaben/ <i>Further details</i>	Größe / <i>size:</i>	fugenlos, Prüfmuster 50 x 100 cm/ <i>seamless, test sample 50 x 100 cm</i>
	Farbe / <i>Colour:</i>	blau mit transparenter Versiegelung/ <i>blue with transparent sealing</i>
	Oberfläche / <i>Surface:</i>	eben, feinkörnig, matt/ <i>smooth, fine grained, matt</i>

3 Prüfung/ Testing

- 3.1 Art der Prüfung/
Type of test Baumsterprüfung/
Type examination
- 3.2 Zeitraum der Prüfung/
Period of test 06.03.2025
- 3.3 Prüfverfahren, -grundlagen/
Test principles DIN EN 16165:2023-02 Anhang A; Prüfung durch
barfüßiges Begehen einer schiefen Ebene und
Bewertung nach nationalem Anhang NB.1 /
*DIN EN 16165:2023-02 annex A; Barefoot ramp test
and evaluation according to national annex NB.1*
- DGUV-Information 207-006 - Bodenbeläge für
nassbelastete Barfußbereiche
*DGUV-Information 207-006 – Floorings for wet loaded
barefoot areas*

4 Prüfergebnis/ Test result

- 4.1 Gesamtmittelwert des Neigungswinkels: / **14,0°**
Total mean of inclination angle:

5 Beurteilung, Eignung/ Assessment, suitability

- 5.1 Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung: / **A**
Evaluation group of slip resistance:

6 Hinweis / Remark

*Die beiliegende Verlegeanleitung ist Bestandteil des Prüfberichtes/
The attached laying instruction is part of this test report*

7 Gültigkeit des Prüfberichtes/ Validity of test report

Die ermittelten Ergebnisse gelten nur für die geprüften Objekte. /
The test results apply to the tested object only.

**8 Gültigkeit des Prüfberichtes/
Validity of test report**

Die ermittelten Ergebnisse gelten nur für die geprüften Objekte. /
The test results apply to the tested object only.

**9 Allgemeine Hinweise/
General remarks**

Dieser Prüfbericht besteht aus 5 Seiten.
The present test report consists of pages.

Dieser Prüfbericht darf nur vollständig veröffentlicht werden. /
This Test Report must only be published in full wording.

**Dieser Prüfbericht berechtigt nicht zur Verwendung des GS-Zeichens,
DGUV Test-Zeichens oder der CE-Kennzeichnung.**
*The present test report does not warrant the use of the GS-label, DGUV Test-label
or CE-marking.*

Im Übrigen gilt die Prüf- und Zertifizierungsordnung der Prüf- und Zertifizierungsstellen im
DGUV Test in Verbindung mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung e. V.
*In all other respects, the Testing and Certification Regulation of the Test and Certification
Bodies in DGUV Test shall apply in conjunction with the General Business Conditions of the
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.*

10 Abbildungen/ Pictures:




Bild 1: Prüfmuster/
Picture 1: Test sample




Bild 2 Detailansicht 1 /
Picture 2: Detailed view 1




Bild 3: Detailansicht 2 /
Picture 3: Detailed view 2

Für die Prüfung
For the testing:



Digital signiert
von: Ceylan,
Orhan

Orhan Ceylan

Leiter(in) des Prüflabors
Head of test laboratory